

Aspetti di prevenzione incendi:

- **Relazione di valutazione del rischio incendio (DM 1/9/2021):** la relazione è effettuata in funzione delle attività svolte, degli impianti e delle attrezzature utilizzate. La relazione si conclude con una classificazione del rischio;
- **Progetto di prevenzione incendi:** nel caso di attività rientranti nell'allegato I del DPR 151/2011, il progetto dovrà essere elaborato da professionista antincendio e valutato dal Comando dei VVF (categoria B o C); negli altri casi, la relazione di progetto dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di vigilanza (DM 3/9/2021);
- **Nel caso di attività rientranti nell'allegato I del DPR 151/2011, è necessario presentare SCIA al Comando dei VVF (compresa eventuale voltura, per attività preesistenti)** con rinnovo di norma quinquennale. È inoltre obbligatorio predisporre il fascicolo antincendio nonché il piano di gestione dell'emergenza ed evacuazione (DM 2/9/2021): si tratta di un documento che descrive le procedure per la gestione dell'emergenza. In caso di meno di 10 lavoratori può essere redatto in forma semplificata;
- **Registro dei controlli:** tutti i presidi per gestire il rischio incendio sono soggetti a manutenzione semestrale da parte di ditta specializzata con registrazione dei controlli (DM 1/9/2021).