

# Aspetti di tipo impiantistico:

**Impianto elettrico:** l'impianto deve essere dotato della seguente documentazione obbligatoria:

- **Progetto /schema elettrico completo e aggiornato**, comprese planimetrie con ubicazione dei quadri elettrici e dei vari apparecchi;
- **Valutazione rischio folgorazione;**
- **Dichiarazione di conformità, completa di allegati obbligatori (D.M. 37/08)**, rilasciata da impresa specializzata completa di visura camerale o in alternativa dichiarazione di rispondenza rilasciata da professionista abilitato;
- **Copia della nota di trasmissione all'USL (SC Spre.SAL) e all'INAIL della dichiarazione di conformità** di cui al punto precedente.

Con la disponibilità dei documenti di cui al punto precedente, è necessario **effettuare la denuncia all'INAIL dell'impianto di messa a terra** (entro 30 gg dall'attivazione).

**E' necessario far effettuare da ASL/Organismo abilitato la verifica periodica dell'impianto di messa a terra** (eventualmente dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche): la scadenza è biennale o quinquennale, in relazione al tipo di attività, riferita alla data della dichiarazione di conformità.

*Per individuare l'impresa specializzata, occorre far riferimento alla visura camerale dove sono individuate con lettere le abilitazioni secondo il DM 37/2008: a) impianti elettrici; b) impianti radiotelevisivi e elettronici; c) impianti idro-termo sanitari; d) impianti idrici e sanitari; e) impianti distribuzione gas compresa evacuazione fumi; f) ascensori e montacarichi; g) impianti antincendio.*

**Ascensori - montacarichi:** sono soggetti a marcatura CE, matricola rilasciata dal Comune, manutenzione semestrale e verifiche biennali da parte di Organismo abilitato.

**Impianto idro - termo - sanitario:** anche in questo caso è necessaria la **dichiarazione di conformità rilasciata da impresa specializzata**. Si richiama il fatto che la presenza di impianti termici o fotovoltaici ha implicanze di prevenzione incendi.

Adottare idonei presidi di sicurezza e in particolare mezzi estinguenti idonei e cassette di primo soccorso per ogni unità lavorativa e provvedere alla manutenzione semestrale di questi. Importante è inoltre dotarsi di adeguata cartellonistica di sicurezza per individuare i luoghi dove sono presenti gli estintori, le cassette di primo soccorso, le vie di fuga, le uscite di sicurezza, ecc;

**Alcune attrezzature e impianti (mezzi di sollevamento, attrezzature in pressione, generatori di calore, ecc....) il cui elenco è riportato in Allegato VII del D.lgs. 81/2008, necessitano di denuncia all'INAIL e verifiche periodiche.**